

給水装置工事設計施工基準

別紙資料

●様式第1号 給水装置工事申込書・給水装置工事設計審査申請書

●申込・設計審査申請図面作成例

- ・計画図作成例 1
- ・計画図作成例 2
- ・計画図作成例 3

●様式第2号 給水装置工事しゅん工検査申請書

●しゅん工検査申請図面作成例

- ・しゅん工図作成例 1
- ・しゅん工図作成例 2
- ・しゅん工図作成例 3

申込年月日 令和 年 月 日

延岡市長 様

給水装置工事申込書

給水装置工事設計審査申請書

■私は、裏面の誓約事項を遵守し、延岡市水道事業給水条例第4条第1項の規定により下記申込地の給水装置工事を申込みます。

●私は、給水装置工事の設計審査を受けたいので、延岡市水道事業給水条例第6条第2項及び延岡市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第7条の規定により、設計図を添付して申請します。

■ 申請者	住所		氏名		電話番号				
	事業名		主任技術者氏名						
給水装置工事 申込地所在(住所)			延岡市						
利害 関係 人欄	土地所有者の同意	住所	氏名		印				
	建物所有者の同意	住所	氏名		印				
	他人の給水装置より 分岐給水の同意	住所	氏名		印				
工事着手予定 年月日	令和 年 月 日	工事種別	新設	改造	撤去	工事用水			
工事完工予定 年月日	令和 年 月 日	要	不要	取出口径 () mm	給水方式	直結			
建物 種別	一般住宅	集合住宅	宅地造成	階	メーター	口径			
	その他 ()			数	設置 既設	13 20 25 40 50 75			
受付	令和 年 月 日	承認	令和 年 月 日	既設管	有	受付番号			
付	第 号	第 号	第 号	無	無	水栓番号			
備考	道路占用許可申請 (済未不要) 自家水からの切替 (ありなし) 水理計算書 (ありなし)								
しゅん工 検査 手数料	新設	口径 ()	円 ×	件	承認 及び 審査 確認	係員	維持給水係長	課長補佐 (技術担当)	水道技術管理者 水道課長
	改造 撤去	口径 ()	円 ×	件					

水道課受付確認欄

受付	令和 年 月 日	承認	令和 年 月 日	既設管	有	受付番号		を使用	
付	第 号	第 号	第 号	無	無	水栓番号		より分岐	
備考	道路占用許可申請 (済未不要) 自家水からの切替 (ありなし) 水理計算書 (ありなし)								
しゅん工 検査 手数料	新設	口径 ()	円 ×	件	承認 及び 審査 確認	係員	維持給水係長	課長補佐 (技術担当)	水道技術管理者 水道課長
	改造 撤去	口径 ()	円 ×	件					

誓 約 事 項

◎ 下 記 誓 約 事 項 を 遵 守 し ま す 。

1	当該申込地における給水装置工事において、利害関係人との間の紛争または、管理業務を怠った際は、一切私の責任で処理することを確約します。
---	--

2	メーター設置場所については、今後改築・造庭等の原因により、検針に支障をきたし、市からの移設、かさあげの要請を受けた時は、私の責任において早急に改善します。
---	---

3	給水装置工事施工にあたり、現在使用中の自家水既設管に市の上水道を接続する場合において、接続後に如何なる支障が生じても私の責任において処置します。
---	--

4	市上水道と自家水を併用する場合においては、上水道と自家水が合流する事のないよう、自家水管と上水道給水管の接続はいたしません。また、今後自家水を廃止し市上水道と既設自家水管を接続する場合は、延岡市指定給水装置工事事業者を通じて届け出ることを併せて誓約します。
---	--

5	私は、自らの責任において本給水装置工事を施工し、水圧低下又は出水不良が起きても異議申し立てはいたしません。問題解決のための改善工事に当っては、上下水道局の指示に従い、自費で施工することを誓約します。
---	---


6	敷地、建物の形状等により、やむを得ず市の指定する位置にメーターを設置できない場合、または管理用メーターを設置しない集合住宅等の場合は、第1止水栓を設置し、第1止水栓より下流の給水管の維持管理は、私の責任において処置します。
---	---

指定給水装置工事事業者 誓約欄


当該申込地の給水装置工事施工につきまして、別図のとおり施工するにあたり、延岡市水道事業給水条例、同施工規程、並びに延岡市上下水道局指定給水装置工事事業者規程を厳守します。

計画図作成例 1

一般住宅 「新設」 の場合



1階平面図




2階平面図

計画図作成例 2

集合住宅 「新設」 の場合


アパート(マンション名)	〇〇コーポ
棟数	2棟



計画図作成例 3

宅地造成の場合

宅地造成所在地	延岡市〇〇町〇〇
宅地区画件数	8



※このような場合は、

- ・敷地内に布設された給水主管（ポリエチレン管φ40）
⇒給水主管：朱書き、区画内給水管：黒書き
- ・給水主管からの取出8区画分（A区画からH区画まで）
⇒給水主管：黒書き、区画内給水管：朱書き

の2種類に分けて申請してください。

令和 年 月 日

延岡市長様

給水装置工事しゅん工検査申請書

申請物件所在(住所)	
(集合住宅の場合は、その名称も記入)	
申請者	
<p>上記申請物件につきましては、給水装置工事が完成しましたので、延岡市水道事業給水条例第6条第2項及び延岡市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第8条第1項の規定により、しゅん工検査を申請します。</p> <p>(しゅん工図は別紙のとおり)</p> <p style="text-align: center;">指定給水装置 工事事業者</p> <p style="text-align: center;">主任技術者</p>	

水道課しゅん工検査確認欄

承認番号		計
水栓番号 (または止水栓先行番号)		
メーター番号		件分

●共通事項

- ・におい (あり なし) 色 (あり なし) 残留塩素 (mg/l 検査不要)
- ・クロスコネクション ⇒ 問題なし ・その他

●新規取出しを行っている場合

- ・穿孔後洗管 確認 ・切片 確認 ・コア挿入 確認 ※本管がDIPの時
- ・水圧試験 1.00Mpa 1分間 異常なし ・防食フィルム 確認
- ・ガス管、下水道管等との離隔 30cm以上 交差10cm以上 確認 (済 不要)
- ・別の給水管との離隔(分岐部) 30cm以上 確認 (済 不要) ・埋設シート 地表から30cm 確認
- ・その他

●しゅん工検査手数料

メーター口径 (ミリメートル)	新設工事(円)	改造・撤去工事(円)
13	2,000	800
20	3,000	1,200
25	3,800	1,500
40	6,100	2,500
50	7,600	3,100
75	11,500	4,700

新設工事・改造工事・撤去工事 (該当に○)

(φ) 円 × 件 = 円

(φ) 円 × 件 = 円

合計 円

上記のとおり、検査しました。






検査日 令和 年 月 日

決 裁	検査員	維持給水係長	課長補佐 (技術担当)	水道技術管理者 水道課長

しゅん工図作成例 2

集合住宅 「新設」 の場合

アパート(マンション名)	〇〇コーポ
棟数	2棟






・ オフセット表

	A(敷地境界角)	B(ブロック塀角)	C(建物角)
サドル分水栓	0m	0m	0m
甲型止水栓 φ40	0m	0m	0m
直結止水栓 φ40	0m	0m	0m

しゅん工図作成例 3

宅地造成の場合

宅地造成所在地	延岡市〇〇町〇〇
宅地区画件数	8



・オフセット表

	A(敷地境界角)	B(ブロック塀角)	C(〇〇邸門柱)
サドル分水栓	〇m	〇m	〇m
甲型止水栓 φ40	〇m	〇m	〇m
直結止水栓 φ40	〇m	〇m	〇m