

絶縁抵抗測定記録

工事名					施工		
測定日	令和 年 月 日	測定器具				印加電圧	
時刻		測定範囲				測定者	印
天候		メーカー名					
区 分			測 定 値 (MΩ)		判 定	摘 要 ( 処置等 )	
No.	回 路 名	回路電圧	線 間	大 地 間			
[備考] 主回路-対地間 低圧回路 ・500V 印加 5MΩ以上 ・250V 印加 10MΩ以上 ・100V 印加 20MΩ以上							