

電界強度（受信レベル）測定記録

工事名		施工	
-----	--	----	--

試験日	年 月 日		天候				
測定器具	製作者		型式		測定範囲	測定者	印
	放送局	NHK (総合)	NHK (Eテレ)	UMK	MRT		
リモコン番号	1	2	3	6	※任意 ch	※任意 ch	※任意 ch
わいわいテレビ CH							
受信レベル (dBμV)							
ブースタ出力 (dBμV)							
(受口場所名)							
受口出力 (dBμV)							
変調誤差比： MER (dB)							
ビット誤り率：B ER							
搬送波対雑音比： C/N (dB)							
受信画像評価							
総合判定							

※判定基準値

受口出力：50~81[dBμV]、MER≧25[dB]、BER≦2.0E-4、C/N≧25[dB]

受信画像評価：最も減衰量の大きい端末受口で確認する。（※受信画像の写真を添付すること。）

- 評価基準
- ： 正常に受信
  - △： ブロックノイズや画像フリーズ有
  - ×： 受信不能

総合判定：上記、数値基準を全て満たし、かつ受信画像評価「○」で総合評価「○」とする。