

配管（水圧・気密・満水・通水・煙）試験記録

工事名		施工	
-----	--	----	--

試験日	年 月 日	天候		試験者	印	
対象管種	○給水 ○排水（○汚水、○雑排水）○ガス（都市ガス、○L P ガス） 給湯 ○空調（○冷媒、○ドレン排水）○冷温水、○高温水、○蒸気、○ブライン ○消火（屋内消火栓○スプリンクラー、○不活性ガス、○（ ）） ○油					
試験基準	・給水：0.75MPaと「使用水圧×1.5」を比較して大きい数値（保持時間60分以上） ・排水：最小35kPa（保持時間 最小15分） ・L P ガス管：2.3～3.3 kPa×1.5 以上 ・都市ガス管：1.0～2.5kPa×1.5 以上 ・冷媒管：気密試験4.0MPa若しくはメーカー施工要領に掲載された数値（保持時間24時間）					
試験結果	開始時	日時	年 月 日 午前・午後	時 分	備考	
		圧力			(kPa・MPa)	
		水位			(mm)	
		気温			(°C)	
	終了時	日時	年 月 日 午前・午後	時 分		
		圧力				
		水位				
		気温				
	保持時間		(時間) (分)			
	試験圧力の変動		(有・無)			
試験水位の変動		(有・無)				
目視による漏洩		(有・無)				
通水状況		(良・否)				
判定	(良・否)		[特記事項]			
[備考]	・試験を実施した範囲は、別添え 図のとおり					
	・圧力、満水試験の開始時及び終了時の写真は、別添えのとおり					
	・通水試験の写真は、別添えのとおり					
	・目視確認状況の写真は、別添えのとおり					