

一般廃棄物処理施設の維持管理記録[焼却施設]

令和6年度

1 処分した廃棄物の各月毎の種類・数量

種類 可燃ごみ(家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物) ※小数点以下は切捨てとする。

区分		月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
1号炉	焼却量	t		1,907	465	2,937	2,961	1,879	0	0	2,738	2,738	323	169	2,642	18,759
2号炉	焼却量	t		2,125	2,659	0	445	2,822	2,756	3,013	280	527	2,798	378	1,574	19,377
合計焼却量		t		4,032	3,124	2,937	3,406	4,701	2,756	3,013	3,018	3,265	3,121	547	4,216	38,136

2 燃烧室中の燃烧ガス温度・集じん器に流入する燃烧ガス温度・排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度[月平均値]

		月	管理基準	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
燃烧ガス温度	1号炉	℃	800℃以上	912	901	913	915	907	0	0	907	921	905	903	937	912
	2号炉	℃		917	925	0	898	907	919	915	911	925	925	916	916	916
集じん器に流入するガス温度	1号炉	℃	200℃以下	170	170	170	170	170	0	0	170	170	170	170	170	170
	2号炉	℃		170	170	0	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
CO濃度	1号炉	ppm	100ppm以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	1.2	0.9	0.3
	2号炉	ppm		0.7	0.7	0.0	1.4	1.1	1.2	1.6	2.4	2.6	0.3	0.6	0.5	1.1

3 冷却設備・排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

1号炉

冷却設備	年 月 日
減温塔	令和6年10月10日
排ガス設備	年 月 日
ろ過式集じん器	令和7年2月7日
脱硝反応塔	令和7年1月10日

2号炉

冷却設備	年 月 日
減温塔	
排ガス設備	年 月 日
ろ過式集じん器	令和6年12月2日
脱硝反応塔	令和6年11月21日