

項目	基準値	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度												令和6年度						
		最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	令和6年度												最小	最大	平均				
														4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
														省略/回目			基準項目			省略2回目			省略3回目									
1 一般細菌	100/㎖以下	●	0	0	0	●	0	0	0	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	●			不検出	●			不検出	●			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下※			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004	★		<0.004	★		<0.004				<0.004											★	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物(イオン)及び塩化シアン	0.01mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001				★	<0.001	<0.001	<0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.2			0.2	★		0.2	★		0.2				0.2											★	0.2	0.2	0.2	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08				<0.08												<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	
16 ジメチルジクロロメタン及びジエチルジクロロメタン	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	★	<0.06	0.07	<0.06	★	<0.06	0.10	<0.06	★	<0.06	<0.06	<0.06	★	<0.06	0.06	<0.06			<0.06			<0.06				★	<0.06	0.08	<0.06		
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002				★	<0.002	<0.002	<0.002		
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	★	0.004	0.012	0.0078	★	0.004	0.019	0.011	★	0.008	0.022	0.014	★	0.010	0.020	0.016	0.007			0.012			0.004				★	0.004	0.015	0.01	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	★	<0.003	<0.003	<0.003	★	<0.003	<0.003	<0.003	★	0.004	0.005	0.005	★	0.003	0.008	0.006	0.004			0.005			<0.003				★	<0.003	0.005	<0.003	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	★	<0.001	0.001	<0.001	★	<0.001	0.001	<0.001	★	<0.001	0.001	<0.001	★	<0.001	0.001	<0.001	<0.001			<0.001			0.001				★	<0.001	0.001	<0.001	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	0.001	<0.001	★	<0.001	0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001				★	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	★	0.006	0.017	0.0108	★	0.005	0.023	0.014	★	0.010	0.026	0.017	★	0.014	0.025	0.020	0.01			0.017			0.006				★	0.006	0.02	0.013	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	★	<0.003	0.005	0.0035	★	0.005	0.010	0.0065	★	0.005	0.011	0.0065	★	0.006	0.008	0.007	0.004			0.009			0.008				★	0.004	0.009	0.006	
29 ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	★	0.002	0.004	0.0028	★	0.001	0.004	0.0028	★	0.002	0.004	0.003	★	0.003	0.005	0.004	0.003			0.005			0.004				★	0.002	0.005	0.004	
30 ブromホルム	0.09mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001				★	<0.001	<0.001	<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008				★	<0.008	<0.008	<0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.04			0.07			0.05			0.04	0.04	0.04						0.04									0.04	0.04	0.04
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02						<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.16		0.08	0.15	0.13		0.03	0.12	0.08	0.08	0.20	0.13	0.01					0.23			0.14					0.01	0.23	0.13	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01			0.02			0.02			0.03	0.03	0.03															0.03	0.03	0.03
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			3.8			3.7			3.7			3.7	3.7	3.7						3.7									3.7	3.7	3.7
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	●	2.6	3.4	2.9	●	2.7	3.3	2.9	●	2.8	3.4	3.1	●	2.9	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.4	3.5	3.5	3.4	3.1	●	3.0	3.5	3.2		
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下			8.8			9.9			9.9			9.9				12													12	12	12
40 蒸発残留物	500mg/l以下			36			33			29			32				33													33	33	33
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02													<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001			<0.000001			<0.0																						

管理目標設定項目

上北方第1水源系統(下鹿川給水栓)

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
8	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
11	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ジクロロアセトトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	-	-	-	-	-	-	-	-
16	残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.51	0.25	0.43	0.37	0.47	0.14	0.76
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	9	12	9.8	10	11	11	13	14
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/L以下	1.8	1.0	1.3	1.4	1.2	1.2	1.8	1.4
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.9	0.2	0.3	0.6	0.2	<0.1	0.7	0.6
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	44	37	35	47	38	46	36	34
25	濁度	1度	-	-	-	-	-	-	-	-
26	pH値	7.5程度	-	-	-	-	-	-	-	-
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	0	2	4	2	3	0	4	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)				-	-	-	-	<0.000005
	水温		8.8	10.0	10.0	8.2	9.0	10.9	7.9	9.2
	検査日時		平成29年12月20日	平成30年12月19日	令和元年12月18日	令和2年12月16日	令和3年12月15日	令和4年12月14日	令和5年12月20日	令和6年12月18日

項目	基準値	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度												令和6年度							
		最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	4月			5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均			
														省略1回目	省略2回目	省略3回目	省略4回目	省略5回目	省略6回目	省略7回目	省略8回目	省略9回目	省略10回目	省略11回目	省略12回目	省略13回目	省略14回目				省略15回目		
1 一般細菌	100/㎖以下	●	0	0	0	●	0	0	0	●	0	0	0	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	●	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	●		不検出	●		不検出	●		不検出	●		不検出	●		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	●	—	—	—			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001												<0.001	<0.001	<0.001			
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001												<0.001	<0.001	<0.001			
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001												<0.001	<0.001	<0.001			
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下※			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002												<0.002	<0.002	<0.002			
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004	★		<0.004	★		<0.004			<0.004											★	<0.004	<0.004	<0.004			
10 シアン化物(イオン)及び塩化シアン	0.01mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001		★	<0.001	<0.001	<0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.2			0.2	★		0.2	★		0.2			0.2											★	0.2	0.2	0.2			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08												<0.08	<0.08	<0.08			
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01												<0.01	<0.01	<0.01			
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002			
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005												<0.005	<0.005	<0.005			
16 ジ(2-エチルヘキシル)スルホン及びジ(2-エチルヘキシル)スルフィド	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004												<0.004	<0.004	<0.004			
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002												<0.002	<0.002	<0.002			
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001												<0.001	<0.001	<0.001			
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001												<0.001	<0.001	<0.001			
20 ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001												<0.001	<0.001	<0.001			
21 塩素酸	0.6mg/l以下	★	<0.06	0.12	<0.06	★	<0.06	0.15	0.063	★	<0.06	0.15	0.08	★	<0.06	0.14	0.08	<0.06			0.09		0.20	0.12	<0.06		<0.06	★	<0.06	0.20	0.07		
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002		<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	★	0.002	0.009	0.0048	★	0.002	0.010	0.0048	★	0.004	0.016	0.010	★	0.003	0.006	0.005	0.007			0.018		0.006		0.002		★	★	0.002	0.018	0.008		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	★	<0.003	0.003	<0.003	★	<0.003	0.004	<0.003	★	<0.003	0.004	0.003	★	<0.003	0.003	<0.003	0.004					0.004		<0.003		★	★	<0.003	0.007	0.004		
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.001		<0.001	★	★	<0.001	0.001	<0.001		
26 臭素酸	0.01mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	★	0.002	0.012	0.0065	★	0.002	0.014	0.0085	★	0.006	0.020	0.013	★	0.004	0.010	0.008	0.01					0.022		0.01		★	★	0.003	0.022	0.011		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	★	<0.003	0.007	<0.003	★	<0.003	0.006	0.0038	★	<0.003	0.007	0.005	★	<0.003	0.003	<0.003	0.004					0.008		0.004		★	★	<0.003	0.008	0.004		
29 ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	★	<0.001	0.003	0.0018	★	<0.001	0.004	0.0023	★	0.002	0.004	0.003	★	0.001	0.003	0.002	0.003					0.004		0.003		★	★	0.001	0.004	0.003		
30 ブromホルム	0.09mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008					<0.008		<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.15			0.13			0.12			0.08			0.04													0.04	0.04	0.04		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02													<0.02	<0.02	<0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	★	0.05	0.30	0.15	★	0.04	0.10	0.07	★	0.06	0.12	0.08	★	0.02	0.03	0.03	0.01							0.02		★	★	0.01	0.02	0.02		
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01													<0.01	<0.01	<0.01		
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			3.3			3.9			4.2			4.1			3.8													3.8	3.8	3.8		
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005													<0.005	<0.005	<0.005		
38 塩化物イオン	200mg/l以下	●	2.7	3.4	3.0	●	3.0	3.4	3.2	●	3.1	3.5	3.3	●	3.2	3.5	3.3	3.3			3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.2	●	3.2	3.5	3.4
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下			7.4			11			12			11			12														12	12	12	
40 蒸発残留物	500mg/l以下			31			27			35			36			40													40	40	40		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02													<0.02	<0.02	<0.02		
42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001		
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001																				

管理目標設定項目

上北方第2水源系統(槇峰給水栓)

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
8	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
11	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ジクロロアセトトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	-	-	-	-	-	-	-	-
16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.30	0.24	0.45	0.43	0.28	0.57	0.49
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	11	12	11	11	13	13	14	13
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/L以下	1.3	0.9	1.1	1.1	1.2	1.6	1.2	1.1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.3	0.3	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	48	42	35	51	37	47	42	35
25	濁度	1度	-	-	-	-	-	-	-	-
26	pH値	7.5程度	-	-	-	-	-	-	-	-
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	1	0	0	0	7	4	2	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)				-	-	-	-	<0.000005
	水温		9.2	10.0	11.8	10.1	11.1	12.4	10.0	11.0
	検査日時		平成29年12月20日	平成30年12月19日	令和元年12月18日	令和2年12月16日	令和3年12月15日	令和4年12月14日	令和5年12月20日	令和6年12月18日

上北方第3配水区

● :毎月	● :毎月	● :毎月	● :毎月	● :毎月
★ :3ヶ月に1回	★ :3ヶ月に1回	★ :3ヶ月に1回	★ :3ヶ月に1回	★ :3ヶ月に1回
:年1回	:年1回	:年1回	:年1回	:年1回

管理目標設定項目

上北方第3水源系統(早日渡給水栓)

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
8	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
11	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ジクロロアセトトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	-	-	-	-	-	-	-	-
16	残留塩素	1mg/L以下	0.50	0.54	0.42	0.65	0.64	0.67	0.56	1.00
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	33	25	23	24	27	30	30	28
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/L以下	2.2	1.9	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.8	0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.2	0.3	<0.1
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	58	54	47	67	54	67	60	52
25	濁度	1度	-	-	-	-	-	-	-	-
26	pH値	7.5程度	-	-	-	-	-	-	-	-
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	0	0	0	0	0	0	2	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)				-	-	-	-	<0.000005
	水温		11.7	14.5	13.3	13.5	14.0	14.2	13.4	13.6
	検査日時		平成29年12月20日	平成30年12月19日	令和元年12月18日	令和2年12月16日	令和3年12月15日	令和4年12月14日	令和5年12月20日	令和6年12月18日

下北方配水区

●:毎月
★:3ヶ月に1回
:年1回

●:毎月
★:3ヶ月に1回
:年1回

●:毎月
★:3ヶ月に1回
:年1回

●:毎月
★:3ヶ月に1回
:年1回

●:毎月
★:3ヶ月に1回
:年1回

管理目標設定項目

下北方水源系統(川水流給水栓)

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
8	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
11	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ジクロロアセトトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	-	-	-	-	-	-	-	-
16	残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.36	0.36	0.47	0.55	0.41	0.51	0.50
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	20	17	17	15	19	20	20	19
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/L以下	5.3	5.7	6.5	5.7	5.7	6.0	4.7	5.7
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	52	45	41	42	53	64	53	54
25	濁度	1度	-	-	-	-	-	-	-	-
26	pH値	7.5程度	-	-	-	-	-	-	-	-
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	0	0	0	0	0	2	0	6
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)				-	-	-	-	<0.000005
	水温		12.8	14.4	13.1	13.3	14.0	15.0	13.0	7.5
	検査日時		平成29年12月20日	平成30年12月19日	令和元年12月18日	令和2年12月16日	令和3年12月15日	令和4年12月14日	令和5年12月20日	令和6年12月18日

墨形原配水区

● : 毎月
★ : 3ヶ月に1回
: 年1回

管理目標設定項目

屋形原水源系統(屋形原給水栓)

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
8	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
11	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	-	-	-	-	-	-	-	-
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.24	0.24	0.57	0.75	0.62	0.28	0.43
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	12	21	22	17	20	20	18	19
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/L以下	1.3	1.1	1.7	1.6	2.0	1.8	1.7	1.5
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.9	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	55	53	45	50	53	58	50	46
25	濁度	1度	-	-	-	-	-	-	-	-
26	pH値	7.5程度	-	-	-	-	-	-	-	-
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	0	0	0	0	0	2	18	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)				-	-	-	-	<0.000005
	水温		11.3	12.6	13.0	13.6	12.5	12.8	18.5	11.3
	検査日時		平成29年12月20日	平成30年12月19日	令和元年12月18日	令和2年12月16日	令和3年12月15日	令和4年12月14日	令和5年12月20日	令和6年12月18日

底配水区

● :毎月	● :毎月	● :毎月	● :毎月	● :毎月
★ :3ヶ月に1回	★ :3ヶ月に1回	★ :3ヶ月に1回	★ :3ヶ月に1回	★ :3ヶ月に1回
:年1回	:年1回	:年1回	:年1回	:年1回

管理目標設定項目

狩底水源系統(狩底給水栓)

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
8	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
11	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ジクロロアセトトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	-	-	-	-	-	-	-	-
16	残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.21	0.22	0.30	0.55	0.38	0.60	0.39
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	19	12	25	22	25	27	28	25
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/L以下	1.8	1.1	1.8	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.3	0.3	0.2	0.3	0.2	<0.1	0.3	<0.1
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	66	44	48	55	54	68	56	54
25	濁度	1度	-	-	-	-	-	-	-	-
26	pH値	7.5程度	-	-	-	-	-	-	-	-
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	0	0	8	0	0	2	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)				-	-	-	-	<0.000005
	水温		9.6	12.7	12.0	14.2	12.1	13.2	13.0	14.1
	検査日時		平成29年12月20日	平成30年12月19日	令和元年12月18日	令和2年12月16日	令和3年12月15日	令和4年12月14日	令和5年12月20日	令和6年12月18日