

令和7年度 延岡市 北方最終処分場（一般廃棄物最終処分場）維持管理状況

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三第二項に基づき、一般廃棄物最終処分場の維持管理状況を公表します。

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量】

- ・ 別紙「北方最終処分場処理統計表」の通り

【残余の埋立容量】

- ・ 別紙「北方最終処分場処理統計表」の通り

【水質検査】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	測定結果、採取年月等	別紙「北方最終処分場の水質測定結果」に記載（採水場所は別紙の通り）											
地下水	測定結果、採取年月日	別紙「北方最終処分場の水質測定結果」に記載（採水場所は別紙の通り）											
	水質悪化の有無	無	無										
	有りの場合に措置を講じた年月日												
	措置の内容												

【施設点検】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検年月日	4/30	5/30										
	異常の有無	無	無										
	有りの場合に措置を講じた年月日												
	措置の内容												
遮水工	点検年月日	4/30	5/30										
	異常の有無	有	有										
	有りの場合に措置を講じた年月日												
	措置の内容	補修工事中	補修工事中										
調整池	点検年月日	4/30	5/30										
	異常の有無	無	無										
	有りの場合に措置を講じた年月日												
	措置の内容												
浸出液 処理設備	点検年月日	4/30	5/30										
	異常の有無	無	無										
	有りの場合に措置を講じた年月日												
	措置の内容												

※ 「導水管等の防凍措置」は、凍結による損壊のおそれのある部分が無い為、該当しない。