

# 延岡市清掃工場余剰電力売却 仕様書

## 1 件名

延岡市清掃工場余剰電力売却

## 2 概要

### (1) 受給場所

宮崎県延岡市長浜町3丁目1954番地3 延岡市清掃工場

### (2) 業種及び用途

延岡市清掃工場の発電設備において発電する電力のうち、本市が消費する電力を除いた電力（余剰電力）

## 3 仕様

### (1) 電気方式等

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ア 電気方式       | 交流3相3線式         |
| イ 標準電圧       | 6,000V          |
| ウ 標準周波数      | 60Hz            |
| エ 受電方式       | 1回線受電           |
| オ 受給最大電力     | 950kW           |
| カ 常用タービン発電設備 | 2,150kW（系統連系有り） |

### (2) 予定売却電力量

別紙1のとおり

令和7年10月1日から令和8年9月30日までの売却電力量の見込み。予定売却電力量は、運転計画の変更、焼却炉及び発電設備の運転状態及び故障時等により増減する。この場合において、発注者は、上記の予定売却電力量に拘束されるものではなく、その増減について何らの責任を負うものではない。

### (3) 電力売却期間

令和7年10月1日午前0時から令和8年9月30日午後12時まで

### (4) 電力計の検針

|             |      |
|-------------|------|
| ア 自動検針装置    | 有り   |
| イ 電力会社の検針方法 | 自動記録 |

(5) 受給地点

受給場所に延岡市が設置した気中開閉器の電源側端子との接続点

(6) 計量地点

延岡市清掃工場電気室内

(7) 保安責任分界点

受給地点に同じ

(8) 財産分界点

受給地点に同じ。ただし、取引用計量器及び付属装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。

(9) 電気料金の請求及び支払い

請求書により請求された当月分料金を、検針日の翌日が属する月の翌月の末日までに支払う。

(10) 契約書の作成

契約書に定めのない事項については、供給者、需要者協議により決定する。

#### 4 過去の質問事項について

(1) 現在の契約事業者について

ミツウロコグリーンエネルギー（株）です。

(2) 直近1年間における定期点検時期について

令和7年2月1日から2月24日です。

(3) 直近1年間における計画外停止期間について

直近1年間における計画外停止はありません。

(4) 開札結果について

入札結果については、延岡市ホームページで公表します。

(5) 発電側課金について

発電者（延岡市）が負担します。

支払方法については代理回収の形で受注者から電力送配電事業者を支払うことで結構です。

## 5 入札参加条件

公告に記載のとおり。

## 6 その他

受給電力量の検針後、検針結果（受給電力量、単価、料金等）を速やかに延岡市清掃工場へ通知すること。なお、単価、料金等について、消費税等が変動した場合はそれに合わせて変動するものとする。

## 7 質問について

### （１）仕様書等に関する質問の受付・回答

- ・受付期間：令和 7 年 7 月 25 日（金） 17 時 15 分まで  
質問事項を記入のうえ、下記メールアドレス宛に送信すること。
- ・回答期限：令和 7 年 8 月 4 日（月） 17 時 15 分までに本市ＨＰ上で公開する。

### （２）質問様式について

本市ＨＰ上で掲載する様式データを利用すること。

※ 延岡市契約管理課TEL： 0982 - 22 - 7048

※ 延岡市契約管理課メールアドレス：[kanri@city.nobeoka.miyazaki.jp](mailto:kanri@city.nobeoka.miyazaki.jp)

## 8 入札書の作成について

公告に記載のとおり。