

公表一覧表

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | その他消防長が必要と認める事項 | |
|--------------------|-------------------------------|-------------|------------|---------|-----------------|-----|
| | | 指摘事項 | 根拠法令 | 違反の位置等 | 公表日 | その他 |
| 味処・呑み処 俵ん子 | 延岡市中町2丁目2番地3、2番地4、2番地26、2番地27 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 防火対象物全体 | 令和6年1月19日 | |
| はまのセンター一ヶ岡店 | 延岡市北一ヶ岡2丁目5番地16号 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 防火対象物全体 | 令和6年1月22日 | |
| 四倉歯科医院 | 延岡市柚の木田町1305番地 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 防火対象物全体 | 令和6年5月7日 | |
| ラーメンしばらく・カフェ マホガニー | 延岡市出北3丁目19-30 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 防火対象物全体 | 令和7年4月14日 | |
| 岩田ビル | 延岡市船倉町一丁目4番地2 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 防火対象物全体 | 令和7年5月19日 | |