

設計図書等に関する質問への回答書
(令和7年7月23日～25日質問受付分)

(公告日 令和7年7月1日)
令和7年7月31日

延岡市企画部 契約管理課

案件名：延岡市清掃工場余剰電力売却

No.	質問内容	回 答
1	【仕様書について】 非化石証書は全量受注者帰属とすることで、 設備 ID は提示いただけますでしょうか。	設備 ID については落札者決定後に提示します。
2	【仕様書について】 直近1年分の30分毎の発電量データの提供 は可能でしょうか。	30分値データは所持していないため提供 できませんが、帳票管理用の60分値データ の提供は可能です。 実際の売電量の実績とは異なるため公開 はしませんが、参考にされたい方には個別 に提供します。 希望される方は下記担当課宛にEメール で【60分値データ希望】として送信くだ さい。 令和6年4月1日～令和7年3月31日 のデータを返信します。 延岡市清掃工場 Eメール： seisoh@city.nobeoka.miyazaki.jp
3	【仕様書について】 売却電力は再エネ指定と再エネ指定なしの 両方でしょうか。	お見込みのとおりです。
4	【仕様書について】 再エネ指定と再エネ指定なしそれぞれの 非化石証書の帰属は受注者でしょうか。発 注者でしょうか。	受注者帰属となります。
5	【仕様書について】 発電所は容量市場に参加されていますで しょうか。その場合、容量確保契約金の帰 属は受注者でしょうか。発注者でしょ うか。	令和7年7月現在、容量市場に参加してい ません。
6	【仕様書について】 広域機関へ提出するための発電計画の作 成・提出頻度を教えていただけますでし ょうか。	現在は契約者様との申合せにより、毎月2 0日までに次月の発電計画を提出するこ ととしています。
7	【郵便入札の方法等について】 「入札書と内訳明細書を内封筒に入れて 封印する」という記載があるが、入札書と 内訳明細書のホチキス止めや割印などの 指定はありますか。	指定は特にありません。ホチキス止めや割 印は不要です。

8	【郵便入札の方法等について】 「外封筒には封印する」という記載があるが、封筒の用紙が貼り合わされている3箇所には割印は不要でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	【郵便入札の方法等について】 入札書に記入する日付は、指名競争入札通知書に記載の「提出期限の日付」を記載するという事でよいでしょうか。	実際に入札書を記入作成された日付としてください。
10	【郵便入札の方法等について】 外封筒の説明で「入札書に記載した入札者の住所及び氏名」と記載があり、別紙「外封筒記入例」には氏名欄の記載がないが、内封筒同様に氏名は記載するという認識でよいでしょうか。	外封筒には、入札者の住所及び氏名（法人の場合は法人名）を記載ください。
11	【契約事項について】 契約書の書式は貴市フォーマットになりますでしょうか。ひな形がありましたら事前にご提示いただけますと幸いです。	契約書については、現行契約の内容を踏まえた本市案を起点として落札者様と協議調整し、締結することとなりますので、本市案を提示します（HP別添）。