

一般廃棄物処理施設の維持管理記録[焼却施設]

令和7年度

1 処分した廃棄物の各月毎の種類・数量

種類 可燃ごみ(家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物) ※小数点以下は切捨てとする。

区分		月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
1号炉	焼却量	t		1,123	0	0	1,868									2,991
2号炉	焼却量	t		1,613	2,891	2,895	1,363									8,762
合計焼却量		t		2,736	2,891	2,895	3,231	0	0	0	0	0	0	0	0	11,753

2 燃烧室中の燃烧ガス温度・集じん器に流入する燃烧ガス温度・排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度[月平均値]

		月	管理基準	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
燃烧ガス温度	1号炉	℃	800℃以上	941	0	0	916									929
	2号炉	℃		918	922	915	929									921
集じん器に流入するガス温度	1号炉	℃	200℃以下	170	0	0	170									170
	2号炉	℃		170	170	170	170									170
CO濃度	1号炉	ppm	100ppm以下	0.8	0.0	0.0	0.0									0.2
	2号炉	ppm		1.2	1.1	1.4	1.6									1.3

3 冷却設備・排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

1号炉

冷却設備	年 月 日
減温塔	
排ガス設備	年 月 日
ろ過式集じん器	
脱硝反応塔	

2号炉

冷却設備	年 月 日
減温塔	
排ガス設備	年 月 日
ろ過式集じん器	
脱硝反応塔	