

## 清掃工場 排出ガス等測定結果

令和7年度

	測定項目	単位	測定日	R7.7.29	R7.8.5			
			報告日	R7.8.27	R7.8.27			
1号炉  (延岡市) (K値から算出した許容排出量)	いおう酸化物(SOx) K値=8.76	K値	※注1 8.76	0.021未満	0.020未満			
		m <sup>3</sup> N/h	許容値	49.3	48.2			
		m <sup>3</sup> N/h	実測値	0.12未満	0.11未満			
		ppm	約1780 (50以下)	5未満	5未満			
	ばいじん	g/Nm <sup>3</sup>	0.04以下 (0.005以下)	0.005未満	0.004未満			
	塩化水素	mg/Nm <sup>3</sup>	700以下	10.0	11.0			
		ppm	430以下 (50以下)	6.0	7.0			
	窒素酸化物(NOx)	ppm	250以下 (50以下)	40	38			

	測定項目	単位	測定日	R7.5.30	R7.9.29	R7.10.16		
			報告日	R7.6.10	R7.10.17	R7.10.31		
2号炉  (延岡市) (K値から算出した許容排出量)	いおう酸化物(SOx) K値=8.76	K値	※注1 8.76	0.022未満	0.021未満	0.022未満		
		m <sup>3</sup> N/h	許容値	47.6	46.9	47.6		
		m <sup>3</sup> N/h	実測値	0.12未満	0.11未満	0.12未満		
		ppm	約1780 (50以下)	5未満	5未満	5未満		
	ばいじん	g/Nm <sup>3</sup>	0.04以下 (0.005以下)	0.004未満	0.004未満	0.005未満		
	塩化水素	mg/Nm <sup>3</sup>	700以下	13.0	20.0	6.0		
		ppm	430以下 (50以下)	8.0	12.0	4.0		
	窒素酸化物(NOx)	ppm	250以下 (50以下)	40	39	38		

( )施設基準値

[2ヶ月に1回実施]

※注1: いおう酸化物は、K値から算出した許容排出量により規制される。

※ばいじん、塩化水素、窒素酸化物は酸素12vol%換算値

## ダイオキシン類等分析結果

	分析項目	単位	排出基準	施設基準	1号炉	2号炉
			採取日	報告日		
排ガス	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0.1	0.05		
	煤塵	g/m <sup>3</sup> N	0.04	0.005		
	酸素	%	-	-		
	一酸化炭素	PPM	100	30		
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	700	50		
焼却灰(主灰)	ダイオキシン類	ng-TEQ/g-dry	採取日			
			報告日			
			3	3		
焼却灰(飛灰)	ダイオキシン類	ng-TEQ/g-dry	採取日			
			報告日			
			3	3		

※一酸化炭素、塩化水素は酸素12vol%換算値