

設計図書等に関する質問への回答書
(令和8年7月7日質問受付分)

(公告日 令和8年7月1日)
令和8年7月14日

延岡市総合政策部 契約管理課

案件名：延岡市清掃工場余剰電力売却

No.	質問内容	回 答
1	【仕様書4-(5)】 発電側課金については、毎月の電力料金と相殺の形をとらせていただく形で問題ないでしょうか。	問題ありません。 仕様書 4 過去の質問事項について (5) 発電側課金について 参照
2	【電力受給契約書(案)】 契約書の内容については落札後、加筆・修正等の協議は可能でしょうか。	可能です。 掲載している契約書(案)については現在契約中のものを基に参考として掲載したものであり、契約書については、落札者様と協議・調整を図りながら作成します。
3	【電力受給契約書(案)】 契約書に系統連系受電契約等の記載がありませんでしたが、こちらについては条項追記又は別途覚書による対応をお願いしますでしょうか。	可能です。 上記(No.2)のとおり、条項の追加や申合せ書の取り交わし等、必要な事項については双方で協議・調整を行うものとしします。
4	【電力受給契約書(案)第3条第4項】 「当該四半期末の翌月末日までに提示」と記載がありますが、各四半期のバイオマス比率は具体的にいつ頃ご提示いただける予定でしょうか。	当該バイオマス比率の算定に必要なごみ質分析は第3者機関に委託発注しております。 結果の報告が届き次第となりますが、本市としては各四半期末の翌月末日までには提示するよう努めています。
5	【電力受給契約書(案)第4条第3項】 「甲は、非化石価値等の証書化に必要な手続きを適切な時期に行い、非化石証書を乙へ引き渡すものとする。」と記載がありますが、非化石証書の証書化及び引渡しは毎月実施される運用でしょうか。四半期ごとの実施を予定されている場合は、その運用についてご教示ください。	現在は四半期ごととしておりますが、毎月の提供が必要であれば、運用を見直すことも検討します。 以前は「2ヶ月に1回」の算定値しかありませんでしたが、現在は毎月の算定値を翌月に提供するよう努めることは可能です。

6	【電力受給契約書(案)第5条】 バイオマス比率は四半期ごとの報告と のことですが、毎月の料金支払（請求）に 適用する電力量料金単価はどのように算 定される予定でしょうか。	契約書（案）ではバイオマス単価と非バ イオマス単価が別に標記してありますが、 実際は両単価が同額であるため、バイオマ ス比率に売電単価が左右されることはあ りません。
7	【条件付一般競争入札公告共通事項書3】 入札書と入札金額計算書の提出方法に ついて指定はありますでしょうか。（ホチ キス止め、割り印等）	特に割り印等の指定はありませんが、一 つの内封筒にまとめて封入してください。
8	月々のお支払については振込の対応は 可能でしょうか。	可能です。 現契約者様も振込対応となっています。
9	納付書払いの場合、窓口納付が必要な形 式となりますでしょうか。また指定銀行(収 納契約先)に三井住友銀行は含まれており ますでしょうか。 現在銀行窓口での納付書支払の取り扱い がなくなっておりまして窓口納付 以外でのお支払い方法での契約を希望い たします	延岡市は（株）三井住友銀行と収納契約 を結んでおりません。 上記（No.8）のとおり銀行振込での対応 となります。 なお、振込手数料は納入者負担となりま すのでご了承ください。
10	現在の契約単価についてお教えくださ い。	1キロワット時につき9円95銭です。 なお、バイオマス単価・非バイオマス単 価の違い及び季節や時間帯別の料金区分 もありません。
11	定期点検の予定についてお知らせくだ さい。	令和9年2月1日から令和9年2月2 日を予定しています。
12	契約予定期間中に取引用電力量計や VCT 交換の予定はありますでしょうか。 もし予定されている場合、その費用は発注 者様のご負担となりますでしょうか。	契約予定期間中の交換予定はありません。 なお、取引用電力量計や VCT の交換費 用等は延岡市負担となります。