延岡市上水道基準項目水質検査(原水)　　三輪水源1号取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	5	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.7		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.2		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.8	3.7	4.3	4.3	4.0	3.8
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				51		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下	102			107		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.5	6.5	6.7	6.7	6.6	6.6
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		12.5	18.3	18.5	19.7	20.8	22.8
	クリプト指標菌(大腸菌)	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　三輪水源2号取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	25	8	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.0		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.1		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	4.1	4.0	4.6	3.8	3.7	3.3
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				43		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下	92			94		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.4	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		13.0	19.0	19.0	20.5	20.5	22.2
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　三輪水源3号取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	2	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002			0.002		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.9		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.0		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.4	3.3	3.9	3.6	3.4	3.2
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				46		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下	86			94		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		14.5	16.5	18.0	19.0	20.0	21.2
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　古城水源1号取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002			0.003		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.5		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.3	2.9	3.9	3.2	3.2	3.2
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				39		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				84		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		15.2	16.5	18.0	19.0	22.5	22.0
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(原水)　　古城水源2号取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	1	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002			0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.4		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.0		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.6	3.8	3.9	4.4	3.4	3.6
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				52		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				104		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.9	6.7	6.9	6.8
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		15.4	16.1	18.5	19.0	21.2	21.8
	クリプト指標菌(大腸菌)	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(原水)　　古城水源3号取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	2
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003			0.002		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.6		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.0		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	2.9	2.8	2.6	2.6	2.9	2.9
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				29		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				67		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.9	6.8	7.2	7.0	7.0	7.1
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1
	水　　温		16.0	17.5	19.5	19.0	26.6	25.8
	クリプト指標菌(大腸菌)	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　祝子水源1号取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	18	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.4		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	2.7	2.8	2.3	2.5	2.9	2.6
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				12		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				32		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.6	6.7	6.8	6.6	6.7	6.7
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		15.0	16.5	19.8	20.0	27.0	27.0
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　祝子水源2号取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	7	7	39	8	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.5		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				0.08		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.2		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.017		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.0	2.9	3.1	2.8	3.0	2.6
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				18		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				46		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				0.000005		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	6.3
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	0.5	0.2	0.3	<0.1	<0.1
	水　　温		15.0	16.5	19.6	21.0	22.0	27.0
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　祝子水源3号取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	2	3	0	8	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.7		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	2.9	2.8	2.5	2.5	2.8	2.7
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				22		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				42		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	1.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.3	<0.1
	水　　温		15.0	16.0	18.8	20.0	22.0	24.2
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　祝子水源4号取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	22	3	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				0.10		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.9		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.0	2.9	2.7	3.8	3.3	2.6
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				24		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				55		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.4	6.5	6.7	6.3	6.3	6.2
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
	水　　温		14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	25.5
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　**西階水源取水井**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	5	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.7		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.4		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.1	2.9	3.0	2.8	2.8	2.9
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				40		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				78		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.8	6.7	7.0	7.1	7.0	7.0
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		15.2	16.2	17.0	19.0	19.7	22.0
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(原水)　　**細見水源取水井**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	2	0	120	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.2		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.2	3.0	3.0	2.7	3.6	3.0
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				13		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				38		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		14.0	16.0	18.0	19.0	25.0	25.2
	クリプト指標菌(大腸菌)	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　島浦水源取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	44	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.1		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.0		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	6.6	6.5	6.7	6.4	6.6	6.8
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				20		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				50		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.6	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		18.3	16.4	18.2	24.2	21.2	18.5
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(原水)　　熊野江水源取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	3	0	35	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.7		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	6.3	6.0	6.3	5.8	5.9	6.0
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				25		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				54		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		15.3	16.6	16.9	24.3	21.0	21.9
	クリプト指標菌(大腸菌)	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(原水)　　**黒岩水源取水井**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	16	0	0	24	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.7		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.5		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.7	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				20		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				52		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2	6.3
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		18.6	19.4	13.8	20.1	20.1	21.9
	クリプト指標菌(大腸菌)	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　上三輪水源取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	10	12	0	10	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.5		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				9.8		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	11.0	9.2	8.6	7.9	6.4	6.6
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				37		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				79		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水　　温		16.9	17.2	16.3	16.5	16.8	24.0
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査（原水）　　須美江取水井

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	300　以上	4
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下				<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下						
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下						
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下						
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下						
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下						
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.9		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	7.8	7.7	7.9	7.4	7.4	7.0
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				24		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				57		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.4	6.5	6.7	6.6	6.5	6.6
49	味	異常でないこと						
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3
	水　　温		18.1	18.8	20.4	20.7	22.7	23.8
	クリプト指標菌（大腸菌）	0MPN/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	0CFU/100ml	0	0	0	0	0	0
	検　査　日		R8.4.9	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3