延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　三輪水源系統　大武町給水栓

	項　目	基準値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一般細菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.003		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001				0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	シス1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				0.001		
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				0.001		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001		
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01		
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.3		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩化物イオン	200mg/l以下	3.9		4.0	4.0	4.2	4.0	3.8
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					48		
41	蒸発残留物	500mg/l以下	93				103		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐＨ　値	5.8～8.6	6.7		6.7	6.7	6.7	6.8	6.8
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.32	0.31	0.37	0.35	0.35	0.40	0.27
	水温		19.0	21.0	22.0	23.0	25.0	29.3	29.0
	検査日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　三輪水源系統　赤水町給水栓

	項　　目	基 準 値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001				0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.2		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				0.002		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001				0.002		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.3		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.9		3.9	3.9	4.1	3.8	3.7
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					48		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下	99				104		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.7		6.7	6.9	6.8	6.8	6.8
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.37	0.31	0.34	0.32	0.35	0.34	0.39
	水　　温		20.0	20.7	23.3	25.3	25.5	34.0	31.8
	検　査　日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　三輪水源系統　下三輪町給水栓

	項　目	基準値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一般細菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001				0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4－ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001		
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01		
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.2		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩化物イオン	200mg/l以下	3.8		3.9	4.1	4.1	3.9	3.7
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					48		
41	蒸発残留物	500mg/l以下	101				104		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐＨ　値	5.8～8.6	6.6		6.7	6.8	6.7	6.7	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.34	0.33	0.36	0.34	0.36	0.38	0.39
	水温		18.0	19.3	21.3	24.2	19.5	31.7	29.8
	検査日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　古城水源系統　本小路給水栓

	項　目	基準値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一般細菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002				0.002		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.7		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4－ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				0.001		
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001				0.001		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001				<0.001		
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01		
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.1		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩化物イオン	200mg/l以下	3.2		3.2	3.4	3.2	3.3	3.3
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					36		
41	蒸発残留物	500mg/l以下					82		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐＨ　値	5.8～8.6	6.9		7.0	7.1	6.9	7.0	7.0
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.27	0.26	0.27	0.23	0.25	0.28	0.31
	水温		17.5	18.0	18.6	22.7	22.1	28.5	27.2
	検査日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　祝子水源樫山配水区　東海川口給水栓

	項　目	基準値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一般細菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4－ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				0.001		
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				0.001		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001		
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01		
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.03		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					3.6		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩化物イオン	200mg/l以下	2.9		3.0	2.6	2.6	3.2	2.7
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					13		
41	蒸発残留物	500mg/l以下					40		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐＨ　値	5.8～8.6	6.6		6.7	6.8	6.7	6.8	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.37	0.25	0.22	0.35	0.27	0.25	0.24
	水温		16.1	19.5	19.0	22.1	24.6	30.4	29.8
	検査日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　祝子水源富美山配水区　柚木町給水栓

	項　　目	基 準 値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001				0.002		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.0		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.1		3.1	3.2	2.7	3.1	2.8
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					17		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下					46		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.5		6.6	6.6	6.5	6.4	6.5
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.30	0.40	0.35	0.32	0.35	0.27	0.19
	水　　温		16.7	18.5	20.9	22.6	23.7	30.0	29.4
	検　査　日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　西階水源系統　松山町給水栓

	項　　目	基 準 値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.7		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.6		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.3		3.1	3.2	3.1	3.0	3.1
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					42		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下					92		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.9		6.9	7.1	7.0	7.0	7.0
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.40	0.35	0.31	0.39	0.35	0.30	0.43
	水　　温		16.0	17.2	18.5	20.8	21.0	25.0	25.5
	検　査　日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　細見水源系統　小川町給水栓

	項　目	基準値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一般細菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.3		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4－ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				0.001		
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				0.001		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001		
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01		
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.5		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩化物イオン	200mg/l以下	3.5		3.3	3.2	3.0	3.8	3.3
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					14		
41	蒸発残留物	500mg/l以下					46		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐＨ　値	5.8～8.6	6.6		6.8	6.9	6.8	6.9	6.9
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.39	0.32	0.30	0.29	0.30	0.20	0.21
	水温		17.5	19.3	20.7	23.6	24.0	30.5	29.5
	検査日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　島浦水源系統　島浦町給水栓

	項　　目	基 準 値	令和8年度							
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	9月
			省略1回目				基準項目			
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0	
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003			
4	水　銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005			
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001			
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.1			
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08			
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01			
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下					<0.0002			
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下					<0.005			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004			
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下					<0.002			
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001			
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001			
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005			
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下					<0.001			
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				0.08			0.22
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002			
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001			
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001			
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001			
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001			
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008			
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02			
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01			
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.3			
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005			
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	6.8		6.8	6.9	6.7	6.9	7.2	
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					20			
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下					61			
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02			
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下					<0.000001			
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001			
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004			
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下					<0.0005			
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.6		6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色　　度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
52	濁　　度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素		0.44	0.49	0.45	0.39	0.48	0.50	0.43	0.34
	水　　温		18.1	19.0	21.1	23.0	24.1	29.0	29.0	27.0
	検　査　日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3	R8.9.18

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　熊野江水源系統　熊野江町給水栓

	項　目	基準値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一般細菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003				0.004		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.3		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4－ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001		
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01		
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.1		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩化物イオン	200mg/l以下	6.4		6.4	6.3	6.0	6.3	6.3
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					26		
41	蒸発残留物	500mg/l以下					63		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐＨ　値	5.8～8.6	6.5		6.6	6.7	6.6	6.7	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.43	0.41	0.43	0.42	0.43	0.40	0.36
	水温		18.0	21.2	22.1	25.0	25.6	33.0	30.8
	検査日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　黒岩水源系統　桑平町給水栓

	項　　目	基 準 値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002				0.002		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.7		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下					0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.7		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.8		3.7	4.1	3.8	4.0	4.0
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					21		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下					61		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.3		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1		0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.38	0.39	0.29	0.37	0.37	0.34	0.46
	水　　温		18.2	19.0	21.0	23.1	23.8	30.3	28.2
	検　査　日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　上三輪水源系統　上三輪町給水栓

	項　目	基準値	令和8年度						
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目				基準項目		
1	一般細菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002				0.002		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.5		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.03		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002		
15	1･4－ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005		
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				<0.06		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001		
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01		
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					9.9		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005		
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11.0		9.7	8.4	8.2	6.6	6.8
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					37		
41	蒸発残留物	500mg/l以下					89		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02		
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004		
46	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐＨ　値	5.8～8.6	6.6		6.7	6.8	6.7	6.7	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.42	0.37	0.35	0.43	0.38	0.36	0.38
	水温		19.4	21.2	23.6	24.3	25.7	32.5	29.3
	検査日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　浦城須美江水源系統　浦城町給水栓

	項　目	基準値	令和8年度								
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	8月	9月	9月
			省略1回目				基準項目				
1	一般細菌	100／ml以下	0		0	0	0		0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001				
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.4				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08				
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002				
15	1･4－ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005				
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001				
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005				
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001				
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				0.21				0.22
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002				
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001				
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003				
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001				0.003				
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001				
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001				0.007				
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003				
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				0.002				
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				0.002				
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008				
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.08				
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02				
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01				
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.37	0.02			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.6				
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005				
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2		7.6	8.6	8.1		8.2	7.6	
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					24				
41	蒸発残留物	500mg/l以下					59				
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02				
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001				
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001				
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004				
46	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005				
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	
48	ｐＨ　値	5.8～8.6	6.4		6.5	6.5	6.4		6.4	6.4	
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	
52	濁度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	
	残留塩素		0.33	0.41	0.28	0.22	0.31	0.27	0.23	0.38	0.32
	水温		20.0	20.2	21.0	24.2	27.8	36.8	34.1	30.4	27.1
	検査日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.3	R8.8.6	R8.9.3	R8.9.18

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　浦城須美江水源系統　須美江町給水栓

	項　　目	基 準 値	令和8年度							
			4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	9月
			省略1回目				基準項目			
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0		0	0	0	0	0	
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003			
4	水　銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005			
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001			
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.3			
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08			
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01			
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下					<0.0002			
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下					<0.005			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004			
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下					<0.002			
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001			
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下					<0.001			
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005			
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下					<0.001			
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				0.22			0.19
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002			
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001				<0.001			
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001			
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001				<0.001			
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				<0.001			
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001				<0.001			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008			
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02			
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01			
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.2			
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005			
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	7.9		8.2	8.4	7.7	7.8	7.6	
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下					23			
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下					65			
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02			
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下					<0.000001			
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001			
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.004			
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下					<0.0005			
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.3		6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	
49	味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色　　度	5度以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
52	濁　　度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素		0.48	0.42	0.43	0.66	0.47	0.54	0.45	0.50
	水　　温		19.2	20.9	22.0	26.1	27.0	33.0	31.5	28.5
	検　査　日		R8.4.9	R8.4.28	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3	R8.9.18