延岡市上水道基準項目水質検査（浄水）　　**上北方第1配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟ	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	0.019			0.022		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	0.006			<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	0.023			0.028		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	0.008			0.008		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.006		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下	0.02			0.03		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.3		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	2.9	2.9	2.8	2.6	2.9	2.8
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				10		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				39		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	7.1	6.7	6.8	6.8	6.8	7.2
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.57	0.43	0.44	0.31	0.39	0.39
	水　　温		15.9	18.1	19.9	22.5	24.0	23.0
	検　査　日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.16

延岡市上水道基準項目水質検査（浄水）　　**上北方第2配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	9月
			省略1回目			基準項目			
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0	
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003			
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005			
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001			
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004			
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2			
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08			
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01			
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002			
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004			
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002			
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001			
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001			
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍ	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005			
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001			
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			0.10			0.16
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	0.011			0.012			
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			0.005			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001			
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	0.014			0.018			
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	0.007			0.005			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.005			
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.08			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02			
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下	0.06			0.17			
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.9			
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.007			
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.2	3.2	3.3	3.1	3.4	3.3	
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				11			
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				39			
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02			
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001			
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001			
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004			
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005			
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	7.3	7.2	7.3	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色　　度	5度以下	0.8	0.6	0.6	1.7	2.3	4.5	
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.1	
	残留塩素		0.55	0.30	0.62	0.37	0.31	0.37	0.37
	水　　温		19.0	21.0	21.8	29.0	29.9	26.0	26.0
	検　査　日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.16	R8.9.16

延岡市上水道基準項目水質検査（浄水）　　**上北方第3配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟ	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	0.010			0.009		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	0.012			0.013		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	0.004			<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.004		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02			0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.1		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	4.8	4.6	5.0	4.4	4.6	4.9
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				23		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				54		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.9	6.9	7.0	7.2	7.2	7.3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.43	0.41	0.52	0.40	0.47	0.56
	水　　温		19.8	22.8	24.0	27.0	30.0	27.2
	検　査　日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.16

延岡市上水道基準項目水質検査（浄水）　　**下北方配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟ	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.0		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.7	4.0	3.8	3.7	4.7	4.0
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				19		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				58		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.42	0.42	0.40	0.43	0.39	0.51
	水　　温		20.0	22.7	25.2	28.0	30.3	29.0
	検　査　日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.16

延岡市上水道基準項目水質検査（浄水）　　**屋形原配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				<0.1		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟ	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	0.004			0.005		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.003		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	0.009			0.013		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.005		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.5		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	5.4	5.6	4.6	5.4	8.4	8.0
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				21		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				56		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.59	0.26	0.31	0.26	0.64	0.25
	水　　温		18.9	23.0	24.9	28.0	30.2	27.5
	検　査　日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.16

延岡市上水道基準項目水質検査（浄水）　　**狩底配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟ	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	0.016			0.021		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	0.006			0.008		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	0.021			0.029		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	0.008			0.008		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005			0.007		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.6		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.4	3.3	3.3	3.0	3.4	3.3
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下				17		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				48		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物（全有機炭素の量）	3mg/l以下	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.0	7.3	7.5	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.43	0.41	0.39	0.46	0.40	0.52
	水　　温		18.6	21.3	23.6	26.0	27.1	25.2
	検　査　日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.16