延岡市上水道基準項目水質検査(原水)

**古江水源**

| | 項　　目 | 基 準 値 | 令和8年度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| | | | 省略1回目 | | | 基準項目 | | |
| 1 | 一 般 細 菌 | 100／ml以下 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 大　腸　菌 | 検出されないこと | 検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | | | | <0.0003 | | |
| 4 | 水 銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | <0.00005 | | |
| 5 | セ レ ン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 7 | ヒ 素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | | | | <0.002 | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/l以下 | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 0.5 | | |
| 12 | フ ッ 素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | <0.08 | | |
| 13 | ホ ウ 素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 14 | 四 塩 化 炭 素 | 0.002mg/l以下 | | | | <0.0002 | | |
| 15 | 1･4ジ オ キ サ ン | 0.05mg/l以下 | | | | <0.005 | | |
| 16 | ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 17 | ジ ク ロ ロ メ タ ン | 0.02mg/l以下 | | | | <0.002 | | |
| 18 | テトラクロロ エチレン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 19 | トリクロロ エチレン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.000005未満 | | | | <0.000005 | | |
| 21 | ベ ン ゼ ン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | | | | | |
| 23 | ク ロ ロ 酢 酸 | 0.02mg/l以下 | | | | | | |
| 24 | ク ロ ロ ホ ル ム | 0.06mg/l以下 | | | | | | |
| 25 | ジ ク ロ ロ 酢 酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 27 | 臭　素　酸 | 0.01mg/l以下 | | | | | | |
| 28 | 総 トリハロ メタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 29 | ト リ ク ロ ロ 酢 酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 31 | ブ ロ モ ホ ル ム | 0.09mg/l以下 | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | | | | | | |
| 33 | 亜 鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | <0.02 | | |
| 35 | 鉄 及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 36 | 銅 及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 6.3 | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | <0.005 | | |
| 39 | 塩 化 物 イ オ ン | 200mg/l以下 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 6.2 | 6.8 | 6.4 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | 300mg/l以下 | | | | 22 | | |
| 41 | 蒸 発 残 留 物 | 500mg/l以下 | | | | 58 | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | <0.02 | | |
| 43 | ジ ェ オ ス ミ ン | 0.00001mg/l以下 | | | | <0.000001 | | |
| 44 | 2メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | <0.000001 | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 46 | フ ェ ノ ー ル 類 | 0.005mg/l以下 | | | | <0.0005 | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素の量) | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 48 | ｐ Ｈ　値 | 5.8～8.6 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | | | | | | |
| 50 | 臭　　気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 51 | 色　　度 | 5度以下 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 52 | 濁　　度 | 2度以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | | | | | | | | |
| | 水　　温 | | 18.7 | 18.1 | 20.3 | 19.4 | 19.0 | 21.3 |
| | クリプト指標菌(大腸菌) | 0MPN/100ml | 46.0 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌) | 0CFU/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 検　査　日 | | R8.4.15 | R8.5.20 | R8.6.10 | R8.7.8 | R8.8.19 | R8.9.9 |

延岡市上水道基準項目水質検査(原水)　　**市振水源**

| | 項　　目 | 基 準 値 | 令和8年度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| | | | 省略1回目 | | | 基準項目 | | |
| 1 | 一 般 細 菌 | 100／ml以下 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大　腸　菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | | | | <0.0003 | | |
| 4 | 水 銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | <0.00005 | | |
| 5 | セ レ ン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 7 | ヒ 素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | | | | <0.002 | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/l以下 | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 0.7 | | |
| 12 | フ ッ 素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | <0.08 | | |
| 13 | ホ ウ 素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 14 | 四 塩 化 炭 素 | 0.002mg/l以下 | | | | <0.0002 | | |
| 15 | 1･4ジ オ キ サ ン | 0.05mg/l以下 | | | | <0.005 | | |
| 16 | ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 17 | ジ ク ロ ロ メ タ ン | 0.02mg/l以下 | | | | <0.002 | | |
| 18 | テトラクロロ エチレン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 19 | トリクロロ エチレン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.000005未満 | | | | <0.000005 | | |
| 21 | ベ ン ゼ ン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | | | | | |
| 23 | ク ロ ロ 酢 酸 | 0.02mg/l以下 | | | | | | |
| 24 | ク ロ ロ ホ ル ム | 0.06mg/l以下 | | | | | | |
| 25 | ジ ク ロ ロ 酢 酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 27 | 臭　素　酸 | 0.01mg/l以下 | | | | | | |
| 28 | 総 トリハロ メタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 29 | ト リ ク ロ ロ 酢 酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 31 | ブ ロ モ ホ ル ム | 0.09mg/l以下 | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | | | | | | |
| 33 | 亜 鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | <0.02 | | |
| 35 | 鉄 及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 36 | 銅 及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 8.2 | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | <0.005 | | |
| 39 | 塩 化 物 イ オ ン | 200mg/l以下 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | 300mg/l以下 | | | | 19 | | |
| 41 | 蒸 発 残 留 物 | 500mg/l以下 | | | | 67 | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | <0.02 | | |
| 43 | ジ ェ オ ス ミ ン | 0.00001mg/l以下 | | | | <0.000001 | | |
| 44 | 2メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | <0.000001 | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 46 | フ ェ ノ ー ル 類 | 0.005mg/l以下 | | | | <0.0005 | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素の量) | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 48 | ｐ Ｈ　値 | 5.8～8.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | | | | | | |
| 50 | 臭　　気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 51 | 色　　度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 52 | 濁　　度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | | | | | | | | |
| | 水　　温 | | 19.0 | 18.9 | 19.8 | 19.5 | 19.9 | 19.7 |
| | クリプト指標菌(大腸菌) | 0MPN/100ml | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌) | 0CFU/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 検　査　日 | | R8.4.15 | R8.5.20 | R8.6.10 | R8.7.8 | R8.8.19 | R8.9.9 |

延岡市上水道基準項目水質検査(原水)　　**三川内水源**

| | 項　　目 | 基 準 値 | 令和8年度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| | | | 省略1回目 | | | 基準項目 | | |
| 1 | 一 般 細 菌 | 100／ml以下 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 大　腸　菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | | | | <0.0003 | | |
| 4 | 水 銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | <0.00005 | | |
| 5 | セ レ ン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 7 | ヒ 素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | | | | <0.002 | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/l以下 | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 0.4 | | |
| 12 | フ ッ 素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | <0.08 | | |
| 13 | ホ ウ 素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 14 | 四 塩 化 炭 素 | 0.002mg/l以下 | | | | <0.0002 | | |
| 15 | 1･4ジ オ キ サ ン | 0.05mg/l以下 | | | | <0.005 | | |
| 16 | ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 17 | ジ ク ロ ロ メ タ ン | 0.02mg/l以下 | | | | <0.002 | | |
| 18 | テトラクロロ エチレン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 19 | トリクロロ エチレン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.000005未満 | | | | <0.000005 | | |
| 21 | ベ ン ゼ ン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | | | | | |
| 23 | ク ロ ロ 酢 酸 | 0.02mg/l以下 | | | | | | |
| 24 | ク ロ ロ ホ ル ム | 0.06mg/l以下 | | | | | | |
| 25 | ジ ク ロ ロ 酢 酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 27 | 臭　素　酸 | 0.01mg/l以下 | | | | | | |
| 28 | 総 トリハロ メタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 29 | ト リ ク ロ ロ 酢 酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 31 | ブ ロ モ ホ ル ム | 0.09mg/l以下 | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | | | | | | |
| 33 | 亜 鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | <0.02 | | |
| 35 | 鉄 及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 36 | 銅 及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 5.1 | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | <0.005 | | |
| 39 | 塩 化 物 イ オ ン | 200mg/l以下 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 4.8 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | 300mg/l以下 | | | | 17 | | |
| 41 | 蒸 発 残 留 物 | 500mg/l以下 | | | | 48 | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | <0.02 | | |
| 43 | ジ ェ オ ス ミ ン | 0.00001mg/l以下 | | | | <0.000001 | | |
| 44 | 2メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | <0.000001 | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 46 | フ ェ ノ ー ル 類 | 0.005mg/l以下 | | | | <0.0005 | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素の量) | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 48 | ｐ Ｈ　値 | 5.8～8.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | | | | | | |
| 50 | 臭　　気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 51 | 色　　度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 52 | 濁　　度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | | | | | | | | |
| | 水　　温 | | 16.5 | 18.7 | 19.8 | 21.1 | 23.8 | 22.2 |
| | クリプト指標菌(大腸菌) | 0MPN/100ml | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌) | 0CFU/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 検　査　日 | | R8.4.15 | R8.5.20 | R8.6.10 | R8.7.8 | R8.8.19 | R8.9.9 |

延岡市上水道基準項目水質検査(原水)　　**阿蘇水源**

| | 項　　目 | 基 準 値 | 令和8年度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| | | | 省略1回目 | | | 基準項目 | | |
| 1 | 一 般 細 菌 | 100／ml以下 | 60 | 2 | 5 | 1 | 0 | 29 |
| 2 | 大　腸　菌 | 検出されないこと | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 不検出 | 検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | | | | <0.0003 | | |
| 4 | 水 銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | <0.00005 | | |
| 5 | セ レ ン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 7 | ヒ 素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | | | | <0.002 | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/l以下 | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 0.1 | | |
| 12 | フ ッ 素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | <0.08 | | |
| 13 | ホ ウ 素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01 | | |
| 14 | 四 塩 化 炭 素 | 0.002mg/l以下 | | | | <0.0002 | | |
| 15 | 1･4ジ オ キ サ ン | 0.05mg/l以下 | | | | <0.005 | | |
| 16 | ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 17 | ジ ク ロ ロ メ タ ン | 0.02mg/l以下 | | | | <0.002 | | |
| 18 | テトラクロロ エチレン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 19 | トリクロロ エチレン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.000005未満 | | | | <0.000005 | | |
| 21 | ベ ン ゼ ン | 0.01mg/l以下 | | | | <0.001 | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | | | | | |
| 23 | ク ロ ロ 酢 酸 | 0.02mg/l以下 | | | | | | |
| 24 | ク ロ ロ ホ ル ム | 0.06mg/l以下 | | | | | | |
| 25 | ジ ク ロ ロ 酢 酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 27 | 臭　素　酸 | 0.01mg/l以下 | | | | | | |
| 28 | 総 トリハロ メタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | |
| 29 | ト リ ク ロ ロ 酢 酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | | | | | | |
| 31 | ブ ロ モ ホ ル ム | 0.09mg/l以下 | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | | | | | | |
| 33 | 亜 鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | <0.02 | | |
| 35 | 鉄 及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.01 | | |
| 36 | 銅 及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | <0.01 | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 7.0 | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | <0.005 | | |
| 39 | 塩 化 物 イ オ ン | 200mg/l以下 | 10.0 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 11.0 | 9.5 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | 300mg/l以下 | | | | 14 | | |
| 41 | 蒸 発 残 留 物 | 500mg/l以下 | | | | 51 | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | <0.02 | | |
| 43 | ジ ェ オ ス ミ ン | 0.00001mg/l以下 | | | | <0.000001 | | |
| 44 | 2メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | <0.000001 | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | <0.004 | | |
| 46 | フ ェ ノ ー ル 類 | 0.005mg/l以下 | | | | <0.0005 | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素の量) | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 48 | ｐ Ｈ　値 | 5.8～8.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | | | | | | |
| 50 | 臭　　気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 51 | 色　　度 | 5度以下 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 52 | 濁　　度 | 2度以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | | | | | | | | |
| | 水　　温 | | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 19.2 | 21.4 | 21.5 |
| | クリプト指標菌(大腸菌) | 0MPN/100ml | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 不検出 | 2.0 |
| | クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌) | 0CFU/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 検　査　日 | | R8.4.15 | R8.5.20 | R8.6.10 | R8.7.8 | R8.8.19 | R8.9.9 |