延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

古江配水区

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.008			0.005		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.5		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005未満	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.05		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.7		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	6.8	6.8	7.3	6.4	7.0	6.3
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				22		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				58		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.2	6.2	6.4	6.4	6.3	6.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.57	0.53	0.32	0.47	0.59	0.40
	水　　温		19.1	24.2	21.9	25.9	29.1	27.0
	検　査　日		R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　**市振配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.5		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005未満	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.8		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	6.8	6.8	7.2	6.4	7.0	6.1
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				22		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				60		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.37	0.47	0.30	0.50	0.64	0.30
	水　　温		20.0	23.0	24.5	26.5	32.1	28.5
	検　査　日		R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

三川内配水区

	項　　目	基 準 値	令和8年度						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	9月
			省略1回目			基準項目			
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0	
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003			
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005			
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001			
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.4			
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08			
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01			
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002			
15	1・4ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005			
16	シス1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004			
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002			
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001			
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001			
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005未満	<0.000005			<0.000005			
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001			
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001			
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001			
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001			
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001			
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02			
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01			
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.3			
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005			
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	4.9	4.9	4.9	4.6	5.3	5.0	
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				17			
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				49			
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02			
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001			
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001			
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004			
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005			
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素		0.53	0.36	0.35	0.31	0.52	0.43	0.30
	水　　温		19.0	26.0	22.7	25.4	31.0	26.2	28.0
	検　査　日		R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9	R8.9.18

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　**阿蘇配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	4	4	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.1		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005未満	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.03		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				0.02		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.2		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	9.4	9.1	8.9	8.3	11.0	11.0
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				13		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				52		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.39	0.50	0.32	0.37	0.45	0.29
	水　　温		19.6	25.6	21.1	27.0	31.1	25.1
	検　査　日		R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9