延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　**北川中央配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.4		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005未満	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.2		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	4.3	4.3	4.5	4.0	4.4	4.3
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				20		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				53		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.44	0.39	0.48	0.50	0.46	0.42
	水　　温		18.5	24.0	22.5	25.0	29.8	27.8
	検　査　日		R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　**八戸配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005未満	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.0		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.5	3.6	3.8	3.7	3.6	3.6
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				19		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				47		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.27	0.38	0.31	0.29	0.26	0.25
	水　　温		17.5	21.8	20.7	23.4	27.0	24.8
	検　査　日		R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

下赤配水区

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005未満	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	0.017			0.016		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	0.005			0.006		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	0.021			0.022		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	0.008			0.008		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.006		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.7		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.4	3.6	3.6	3.2	3.6	3.6
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				24		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				54		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.21	0.55	0.84	0.45	0.48	0.84
	水　　温		17.0	20.5	21.4	22.5	28.0	25.8
	検　査　日		R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　**上赤配水区**

	項　目	基準値	令和8年度						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	9月
			省略1回目			基準項目			
1	一般細菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002			
15	1・4ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005			
16	シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001			
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005未満	<0.000005			<0.000005			
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001			
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			0.08
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.013			0.014			
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.005			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001			
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.017			0.021			
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.007			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.007			
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01			
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.8			
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005			
39	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.5	3.6	3.3	3.6	3.5	
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				25			
41	蒸発残留物	500mg/l以下				56			
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02			
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001			
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001			
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004			
46	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005			
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	
48	pH　値	5.8～8.6	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素		0.31	0.36	0.38	0.25	0.32	0.43	0.29
	水温		18.0	23.9	21.6	25.3	28.4	27.7	27.0
	検査日		R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9	R8.9.18

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)　　**多良田配水区**

	項　　目	基 準 値	令和8年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1･4ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005未満	<0.000005			<0.000005		
21	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	臭　素　酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
33	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
35	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
36	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.1		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
39	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	4.2	4.0	3.6	3.7	4.4	3.5
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				15		
41	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				44		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
43	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
46	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
47	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	ｐ Ｈ　値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.9
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.20	0.45	0.35	0.42	0.43	0.44
	水　　温		18.2	22.1	21.8	24.1	27.5	25.2
	検　査　日		R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9