

## 別紙1 「延岡市公共施設のディマンドレスポンス対象施設一覧」

令和4年12月7日修正

No.	施設名	契約電力 単位：kWh	供給地点番号	電力消費データの有無 2021年4月～2022年3月	施設概要	所管課	管理運営方法	指定管理者	DR（電力需要抑制）の方法	提供容量 単位：kW	設備の定期点検時期 (DR対応が不可の期間)	備考 (定期点検等以外でDR対応付加の場合等)
1	古城水源地	430	09-1100-0028-5961-0000-0000	30分データ有り	上水道水源地	水道課	直営	—	送水ポンプ（2機：出力90kW、2機：出力75kW）のうち2機（出力75kW）を3時間停止し出力抑制を予定	150	なし	大雨・台風・地震等災害時は、ポンプの停止による出力抑制は不可能
2	西階水源地	118	09-1100-0081-2201-0000-0000	30分データ有り	上水道水源地	水道課	直営	—	送水ポンプ（2機：出力37kW）のうち1機（出力37kW）を3時間停止し出力抑制を予定	37	なし	大雨・台風・地震等災害時は、ポンプの停止による出力抑制は不可能
3	祝子水源地	216	09-1100-0095-6851-0000-0000	30分データ有り	上水道水源地	水道課	直営	—	送水ポンプ（4機：出力37kW）のうち2機（出力37kW）を3時間停止し出力抑制を予定	74	なし	大雨・台風・地震等災害時は、ポンプの停止による出力抑制は不可能
4	三輪水源地	386	09-1300-0003-1681-0000-0000	30分データ有り	上水道水源地	水道課	直営	—	送水ポンプ（2機：出力132kW）のうち1機（出力37 132kW）を3時間停止し出力抑制を予定	132	なし	大雨・台風・地震等災害時は、ポンプの停止による出力抑制は不可能
										393		