

質問回答書

延岡市道路照明灯等LED化ESCO事業公募型プロポーザルに関する質問について、下記のとおり回答いたします。

No.	頁	大	中	小	質問	回答
1	3	3	(6)		万が一PCB含有物が見つかった場合は、市と協議するという認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	3	3	(7)	オ	コールセンターの通常時対応は平日のみ受付という認識でよろしいでしょうか。	通常時対応は平日のみの受付で問題ありません。
3	4	3	(12)		「干支の街灯」について、参考図・写真など器具形状がわかる資料をいただけますでしょうか。	添付の「干支街灯構造図・写真」を参照してください。
4	4	3	(12)		北方干支街灯など、景観配慮や構造上灯具更新が難しい箇所については、既設と同等以上の照度を確保できるLEDランプでの提案を考えておりますがよろしいでしょうか。	お見込みのと通りの考え方で提案しても構いません。
5	9	10	(2)	ウ③	e 商業登記簿謄本 および f 納税証明書 については、” 正本 ” という明記が無い場合、原本の写しを用いてもよろしいでしょうか。	参加申込時の提出書類としては、2部（正1部、副1部）提出することとしておりますので、正1部には原本を添付し、副1部には原本の写しを添付して提出してください。
6	10	11	(1)		配布資料において” 既設道路照明灯等の施設台帳 ” は存在する箇所だけでも頂くことは可能でしょうか。	現時点で把握している箇所の施設台帳等の配布は可能です。
7	11	13	(2)	ア⑤	電気料金については令和6年10月25日時点をもとにとありますが、九州電力令和6年11月単価（電気・ガス料金支援による差し引き単価を含む燃料調整費再生可能エネルギー発電促進賦課金）をもとに算出する認識でよろしいでしょうか。	九州電力の令和6年11月単価の電気・ガス料金支援（国による電気料金軽減措置）を含まない単価で算出してください。
8	13	14	(2)		プレゼンテーション会場にデモ機を持ち込んでもよろしいでしょうか。	持ち込みは可能としますが、デモ機に必要な機材等は提案者側で準備してください。
9	17	16			前払金（事業着手金）をいただくことは可能でしょうか。	西日本建設業保証株式会社の保証証書（前払金保証）の受領により、前払金の支払いは可能です。
10	17	17	(1)	ウ	既にLEDランプに取り替えている北方町干支街灯で既存の照度より低い箇所は338灯全てでしょうか。	全てです。参考までに、使用しているランプの型式は「LDA7L-G/D60W（防水調光60W形電球色）」です。
11	17	17	(1)	エ	公平性の担保の為、見込むべきアダプタ・遮光板の数量をご教示ください。	見込むべきアダプタ・遮光板は、現地調査により確認するものとし、数量は把握しておりません。このため、更新灯数に対し、アダプタ20%、遮光板1%を提示金額に見込んでください。

質問回答書

延岡市道路照明灯等LED化ESCO事業公募型プロポーザルに関する質問について、下記のとおり回答いたします。

12	18	18			公平性の担保の為、夜間工事が必要な箇所がある場合灯数をご教示ください。	夜間工事は想定していません。 ただし、実際の工事においては、夜間工事が必要と思われるような箇所がある場合は、協議の上決定します。
13	19	20			” 種類不明（北方町の干支街灯） ” の257灯の内、40W・60W・100Wは、水銀灯のW数と想定してよろしいでしょうか。	ナトリウム灯のW数で想定してください。
14	19	20			” 種類不明（北方町の干支街灯） ” の257灯の内、W数不明15灯は、水銀灯の200Wとして想定してよろしいでしょうか。	添付の「干支街灯構造図」を参考にナトリウム灯のW数で想定してください。
15	19	20			公平性の担保の為、既設の道路照明灯等と記載がございますが、ナトリウムランプの道路照明灯とトンネル照明灯の各ワット数の内訳をご教示ください。	添付の「道路照明台帳総数表」を参照してください。道路部・橋梁部・トンネル部に分けて各ワット数の内訳を示しています。
16	19	20			提示灯数におけるトンネル照明となる箇所はございますでしょうか。不明の場合、ナトリウム灯の35W（50灯）、50-55W（25+34灯）、については、トンネル照明器具に使用されるランプと推測されるため” トンネル照明器具の更新” と施工内容を想定して応礼金額を想定すればよろしいでしょうか。	添付の「道路照明台帳総数表」を参照してください。道路部・橋梁部・トンネル部に分けて各ワット数の内訳を示しています。
17	19	20			無電極ランプ・H I D 150W等の明るさ不明の箇所は、建電協のL E D 照明器具K C E 050-2Jと仮定してよろしいでしょうか。	照明灯台帳上に記載されている内容になりますが、無電極ランプ55Wの電球型番は「YEVH33075」が13灯、「YK99803」が3灯としています。 HIDランプ150Wの電球型番は「Hqi-TS150W」が8灯、「CDM-TD150W942」が2灯としています。 この内容でも、判断が難しい場合は、お見込みの器具で仮定してください。
18	様式第10号の3				様式第10号の3は、シェアード・セイビングス契約の様式となっております。ギャンティード・セイビングス方式の様式は、後日いただけますでしょうか。	シェアード・セイビングス方式でもギャンティード・セイビングス方式でも、電気料金の削減や市の保証利益などのESCO事業の効果額を記載するのは一緒ですので、この様式により提案してください。
19	様式第14号 2-1 2-2				様式第14号の2-1及び2-2は、今回ギャンティードセイビングス契約の為、不要との認識でよろしいでしょうか。	必要です。 ESCOサービス料、工事費など記入できる範囲で記入してください。
20	様式第14号の3				様式第14号の3は、今回ギャンティード・セイビングス契約の為不要との認識でよろしいでしょうか。	必要です。 工事着手から完成するまでの期間は、応募者の負担になりますので、記入できる範囲で記入してください。